

構造		躯体厚さ	配管		埋め戻し材	開口径	認定番号	評価番号
			配管種	配管外径				
壁	中空壁 (普通石こうボード/木軸)	100以上	配水用ポリエチレン管	250以下	ロックウール※2	362以下	PS060WL-0937	—
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	シリコーン系 シーリング材	415以下	PS060WL-1266-1	—
	中空壁 (強化石こうボード/ 金属スタッド)		配水用ポリエチレン管	450以下	シリコーン系 シーリング材	550以下	PS060WL-1348	—
	片壁	42以上	配水用ポリエチレン管	250以下	ロックウール※2	362以下	PS060WL-0976-1	—
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	シリコーン系 シーリング材	415以下	PS060WL-1269-1	—
	壁 (ALC・コンクリート)	100以上	配水用ポリエチレン管	125以下	モルタル	182以下	PS060WL-0822	KK27-020号
				250以下	ロックウール	362以下	PS060WL-0937	—
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	モルタル	415以下	PS060WL-1268-1	—
床	床 (ALC・コンクリート)	100以上	配水用ポリエチレン管	125以下	モルタル	182以下	PS060FL-0823	KK27-019号
				250以下		362以下		—
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	モルタル	415以下	PS060FL-1267-1	—

※1.被覆材:グラスウール(密度:24kg/m³以上、厚さ:25mm～50mm)

※2.銅製スリーブ必要。銅製スリーブ:長さ100mm以上(壁厚以上)、厚さ0.25mm以上