


国土交通大臣認定番号：
PS060WL-9368：壁



型番	φA	φB	φC	φD	φE	φF	熱膨張性断熱シール材IP セット数量(個)	
							IP-3	IP-5
IRU-50CK	50	106	—	—	101	57	1	1
IRU-75CK	80	131	45	93	126	83	0	2
IRU-100CK	100	156	65	118	151	108	1	2
IRU-125CK	120	182	85	143	177	133	4	1
IRU-150CK	150	207	105	168	202	158	3	2
IRU-175CK	175	233	127	195	228	184	4	2

⑤	コンクリートタッピングビス	SWCH 18A	—	4	十字穴付きM5×25L(ユニクロメッキ)
④	トラスビス	SWCH 18A	—	4	十字穴付きM4×8L(ユニクロメッキ)
③	底板支持金具	SGHC	—	2	溶融亜鉛メッキ処理鋼板
②	底板アダプター	SGCC	—	2	溶融亜鉛メッキ処理鋼板
①	蓋金具	SPHC	—	2	熱間圧延鋼板(ユニクロメッキ)
番号 NO.	部品名 PART'S NAME	材質 MATERIALS	色調 COLOR	数量 QUANTITY	備考 REMARKS

INABA DENKO 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 生産事業部 MANUFACTURING DIVISION	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	耐火ユニットC(壁用) IRU-50CK,75CK,100CK,125CK,150CK,175CK
	萩森 09.03.02	竹村 19.11.20	古賀 19.11.20	徳永 19.11.20		
	尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			