


2009年 4月 1日

材 質 証 明 書



1. 品 種

- ・スパイラルフォーム ソフトタイプ PMS
- ・スパイラルフォーム用保温パット PMP

2. 材 質

化学架橋 30 倍発泡ポリエチレン

JIS A 9511 : 2003 PE-C-P1 (発泡プラスチック保温材) に準じる。

項 目	熱 伝 導 率 W/m·k {kcal/m·h·°C} (平均温度 20°C)	引張強さ N/cm ² {kgf/cm ² }	吸水量 g/100cm ²	厚さ収縮率 %
JIS A 9511 PE-C-P1 特性	0.043 {0.037} 以下	14.7 {1.5} 以上	0.01 以下	(70±5°C) 7 以下
実 測 値	0.037 {0.032}	32.6 {3.3}	0.010	(80±5°C) 0.7

※上記実測値は測定値の代表例であり、規格値ではありません。

上記 記載事項に相違無い事を証明致します。