継手付き断熱ドレンホース　現場施工チェックシート(エルボ×ストレートE30Sタイプ以外)
「機器側：ホースバンド接続、配管側：ホースバンド接続」の場合

現場名	
チェック商品	INABA　継手付き断熱ドレンホース
チェック場所	階
チェック月日	年　月　日
社名　担当者	

チェック項目	チェック内容	階									
		空調機番号									
配管の確認	1）ホースに無理な引張りがかかったり、ねじれたりしていないか。										
	2）ホースの曲げ半径は、R78（曲げ内側）以上で施工されているか。										
	3）ホース立ち上げ高さは、空調機メーカー指定の高さ以下になっているか。										
	4）最大立ち上げ部以降の配管は、逆勾配になっていないか。										
配管の支持部	1）ホースの支持部は、同梱の断熱粘着テープを巻き付けているか。										
	2）ホースの支持部に無理な負荷がかかっていないか。										
機器側の接続（ホースバンド接続）	1）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	2）ホースバンドは、適正な位置に取り付けられているか。（ミゾからはみ出ていないか。）										
	3）ホースバンドは、目抜き穴が完全に見えなくなるまでしっかりと締め付けされているか。（締付け目安トルク400N・cm）										
配管側の接続（ホースバンド接続）	1）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	2）ホースバンドは、適正な位置に取り付けられているか。（ミゾからはみ出ていないか。）										
	3）ホースバンドは、目抜き穴が完全に見えなくなるまでしっかりと締め付けされているか。（締付け目安トルク400N・cm）										
断熱施工	1）機器側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
	2）配管側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
その他											

継手付き断熱ドレンホース　現場施工チェックシート(エルボ×ストレートE30Sタイプ)
「機器側：ホースバンド接続、配管側：接着接続」の場合

現場名	
チェック商品	INABA　継手付き断熱ドレンホース（DSH-UP20E30S、DSH-UP25E30S）
チェック場所	階
チェック月日	年　月　日
社名　担当者	

チェック項目	チェック内容	階									
		空調機番号									
配管の確認	1）ホースに無理な引張りがかかったり、ねじれたりしていないか。										
	2）ホースの曲げ半径は、R78（曲げ内側）以上で施工されているか。										
	3）ホース立ち上げ高さは、空調機メーカー指定の高さ以下になっているか。										
	4）最大立ち上げ部以降の配管は、逆勾配になっていないか。										
配管の支持部	1）ホースの支持部は、同梱の断熱粘着テープを巻き付けているか。										
	2）ホースの支持部に無理な負荷がかかっていないか。										
機器側の接続 （ホースバンド接続）	1）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	2）ホースバンドは、適正な位置に取り付けられているか。（ミゾからはみ出ていないか。）										
	3）ホースバンドは、目抜き穴が完全に見えなくなるまでしっかりと締め付けされているか。 （締付け目安トルク400N・cm）										
配管側の接続 （接着接続）	1）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	2）継手及び管に異物の付着や傷はないか。										
	3）継手と配管は指定の接着剤で確実に接着接合されているか。										
断熱施工	1）機器側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
	2）配管側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
その他											

継手付き断熱ドレンホース　現場施工チェックシート(エルボ×ストレートE30Sタイプ以外)
「機器側：接着接続、配管側：接着接続」の場合

現場名	
チェック商品	INABA　継手付き断熱ドレンホース
チェック場所	階
チェック月日	年　月　日
社名　担当者	

チェック項目	チェック内容	階									
		空調機番号									
配管の確認	1）ホースに無理な引張りがかかったり、ねじれたりしていないか。										
	2）ホースの曲げ半径は、R78（曲げ内側）以上で施工されているか。										
	3）ホース立ち上げ高さは、空調機メーカー指定の高さ以下になっているか。										
	4）最大立ち上げ部以降の配管は、逆勾配になっていないか。										
配管の支持部	1）ホースの支持部は、同梱の断熱粘着テープを巻き付けているか。										
	2）ホースの支持部に無理な負荷がかかっていないか。										
機器側の接続（接着接続）	1）ホースバンドは、継手から取り外されているか。										
	2）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	3）継手及び管に異物の付着や傷はないか。										
	4）継手と配管は指定の接着剤で確実に接着接合されているか。										
配管側の接続（接着接続）	1）ホースバンドは、継手から取り外されているか。										
	2）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	3）継手及び管に異物の付着や傷はないか。										
	4）継手と配管は指定の接着剤で確実に接着接合されているか。										
断熱施工	1）機器側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
	2）配管側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
その他											

継手付き断熱ドレンホース　現場施工チェックシート(エルボ×ストレートE30Sタイプ)
「機器側：接着接続、配管側：接着接続」の場合

現場名	
チェック商品	INABA　継手付き断熱ドレンホース（DSH-UP20E30S、DSH-UP25E30S）
チェック場所	階
チェック月日	年　月　日
社名　担当者	

チェック項目	チェック内容	階									
		空調機番号									
配管の確認	1）ホースに無理な引張りがかかったり、ねじれたりしていないか。										
	2）ホースの曲げ半径は、R78（曲げ内側）以上で施工されているか。										
	3）ホース立ち上げ高さは、空調機メーカー指定の高さ以下になっているか。										
	4）最大立ち上げ部以降の配管は、逆勾配になっていないか。										
配管の支持部	1）ホースの支持部は、同梱の断熱粘着テープを巻き付けているか。										
	2）ホースの支持部に無理な負荷がかかっていないか。										
機器側の接続（接着接続）	1）ホースバンドは、継手から取り外されているか。										
	2）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	3）継手及び管に異物の付着や傷はないか。										
	4）継手と配管は指定の接着剤で確実に接着接合されているか。										
配管側の接続（接着接続）	1）配管が継手の奥まで挿入されているか。										
	2）継手及び管に異物の付着や傷はないか。										
	3）継手と配管は指定の接着剤で確実に接着接合されているか。										
断熱施工	1）機器側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
	2）配管側継手は、同梱の保温カバーを取り付けた上、隙間無きようにテープ巻きされているか。										
その他											