


2009年 4月 1日

## 材 質 証 明 書


 因幡電機産業株式会社  
生産技術本部

## 1. 品 種

スーパーチャンネルブラケットシリーズ

## 2. 材 質

品 名	型 番	材質及び表面処理		
		本 体	ボルトセット	
L型ブラケット	LB・1T15	熱間圧延軟鋼板 (JIS G 3131) 溶融亜鉛メッキ (JIS H 8641 HDZ35 相当品)	_____	
	LB・1T30			
三角ブラケット	TB・1Y30			
	TB・1Y45			
門型ブラケット	MB・253			
	MB・255			
	MB・353			
	MB・355			
	MB・503			
	MB・505			
ブラケットベース	MBB・1			溶融亜鉛メッキ (JIS H 8641 HDZ35 相当品)

上記 記載事項に相違無い事を証明致します。