

■ 適用範囲概要（詳細は認定書を確認してください）

(単位：mm)

※樹脂スリーブの有効内径を確認のうえ、製品サイズを選定してください。

床構造 (国土交通大臣が認定したもの)			床 (ALC・コンクリート)		
国土交通大臣認定番号			PS060FL-1231		
床 厚さ			100以上		
開口部		形状	円形 (φ157以下、ポリエチレン管の場合 φ132以下)※1		
占積率		開口面積に対する配管・ケーブルの 断面積の総合計の割合	64.0% 以下 ※1		
製品サイズ			IKX-100 (有効内径: φ72)	IKX-125 (有効内径: φ98)	IKX-150 (有効内径: φ123)
配 管 種 類 ※5	金属管 ※2 ※3	排水用硬質塩化 ビニルライニング鋼管	50A (外径 φ60.5) 以下	80A (外径 φ89.1) 以下	100A (外径 φ114.3) 以下
		鋼管	50A (外径 φ60.5) 以下		
		ステンレス管	60A (外径 φ60.5) 以下		
	硬質ポリ塩化ビニル管 ※2 (VP、VU、HIVP、HT)		50A (外径 φ60.0) 以下	75A (外径 φ89.0) 以下	100A (外径 φ114.0) 以下
	配水用ポリエチレン管 ※4		50A (外径 φ63.0) 以下	65A (外径 φ76.0) 以下	—
	合成樹脂製可とう電線管		外径 φ45.5以下 (PF管) 外径 φ48.0以下 (CD管)		
	ケーブル		総導体断面積 2558.4mm ² 以下、 1本当たり導体断面積250mm ² 以下		

- ※1:貫通穴径、占積率を考慮して、配管サイズを選定してください。
- ※2:被覆材取り付け可能な配管となります。被覆材とは、グラスウール(厚さ25mm以下、密度24kg/m³以上)を指します。
樹脂スリーブの有効内径を確認のうえ、被覆材を取り付ける配管サイズ、および製品サイズを選定してください。
- ※3:金属管とは、排水用硬質塩化ビニルライニング鋼管(WSP042)、鋼管(JIS G 3442、JIS G 3452、JIS G 3454、JIS G 3455、JIS G 3456、JIS G 3458、JIS G 3460)、ステンレス管(JIS G 3447、JIS G 3448、JIS G 3459)を指します。
- ※4:配水用ポリエチレン管の貫通穴径は、φ132以下になります。
- ※5:ケーブル以外は、1開口に対して1本です。