# 耐火パテ 硬化型不燃タイプ　IPF
# 施工要領書

２０２６年　１０月　９日

因幡電機産業株式会社
技術本部

## １．はじめにお読みください

**本製品は、壁や床などの埋め戻し処理やすきま埋めの材料です。**
**それ以外の用途に使用しないでください。**

**【お願い】**

### 1） 使用上の注意事項

・作業時は、作業手袋などを着用してください。
・不燃性配管以外の配管（冷媒配管など）については、防火区画貫通部の埋め戻し処理材としての使用はできません。
・配管の支持・固定機能はありません。別途配管の支持・固定を確実に行ってください。
また、硬化後に負荷、振動が加わりますとパテが脱落するおそれがあります。
・常に湿度が高い環境や結露することが考えられる場所では使用できません。一時的に湿度が高くなるおそれがある場合は、必ず乾燥・硬化後に防湿保護スプレーコート SB-61（日東工業株式会社製）で処理を行ってください。。
・屋外では使用できません。また、雨水など水の侵入のおそれがある所（水がかかる場所）に使用する場合は、乾燥・硬化後に一般的なアスファルト系水性エマルジョンタイプの塗膜防水材を使用してください。
・開封後はすぐに使用してください。
・平滑な非孔質（金属面、プラスチック面、塗装面、撥水性コーティング面）には付着しません。
・乾燥硬化型のため躯体のひずみやたわみには追従しませんので、シール性が要求される目地部へは使用しないでください。
・接着やシーリング用途では使用しないでください。
・本製品は厚さ 10 ㎜以上で不燃材料認定を取得しています。防火区画貫通部の埋め戻しなどで使用する場合は、事前に所轄の官公庁に相談してください。

### 2） 保管方法

・製品は凍結させないでください。
※一度凍結すると解凍させても元の状態に戻らない可能性があります。
・直射日光を避け、冷暗所に保管してください。

### 3） 取り扱い上の注意事項

・子供の手の届かないところに保管してください。
・皮膚に付着した場合は、水で洗い流し異常がある場合は医師の診察を受けてください。
・目に入った場合は、水で十分に洗い流し、医師の診察を受けてください。
・口に入った場合は、水で十分にすすぎ、医師の診察を受けてください。
・本書に記載されていない安全情報につきましては、安全データシート（ＳＤＳ）を確認してください。
・使用後はよく手を洗い流してください。

以上