



国土交通大臣認定番号：
PS060FL-0053：床
PS060WL-0052：壁（両側）
PS060WL-0054：壁（片側）



型 番	L1	L2	P	組立ビス数量	タッピングビス数量	アダプター数量	耐熱シールP-5数量
IRB-10N	1290	1246	573	18	10	11	18
IRB- 7N	940	896	398	16	10	8	13
IRB- 5N	710	666	566	14	8	6	10
IRB- 3N	470	426	326	14	8	4	7

（注）本体L,Sは組立ビス（8ヶ所）で仮組みした状態で梱包しています。

⑥	アダプター	SGCC	—	別表	t=1.6/溶融亜鉛メッキ処理鋼板
⑤	コンクリートタッピングビス	SWCH 18A	—	別表	十字穴付きM4×25L(ユニクロメッキ)
④	組立ビス	SWCH 18A	—	別表	十字穴付きM5×8L(ユニクロメッキ)
③	蓋	SGHC	—	2	t=1.6/溶融亜鉛メッキ処理鋼板
②	本体S	SGHC	—	2	t=1.6/溶融亜鉛メッキ処理鋼板
①	本体L	SGHC	—	2	t=1.6/溶融亜鉛メッキ処理鋼板
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 INABA DENKI 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 生産統括部 MANUFACTURING DIVISION	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	品 名 NAME	耐火ボックスN IRB-3N,5N,7N,10N
	萩森	仲岡	古賀	徳永		
	09.03.02	19.10.31	19.10.31	19.10.31	図 番 DRAWING NO.	P-0401-IRB008-3
	尺 度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLEPROJECTION			