




型 番	付属品
	ジョイントテープ
IRLP-40	370L×75W×0.8t=2枚
IRLP-50	
IRLP-65	
IRLP-75	520L×75W×0.8t=2枚
IRLP-100	
IRLP-125	650L×75W×0.8t=2枚
IRLP-150	750L×75W×0.8t=2枚

(注) シートの厚さは9mm

国土交通大臣認定番号：

PS060FL-0922：床（RC・ALC）
PS060FL-0840：床（鑄鉄製集合管モルタル埋め戻し）
PS060FL-0854：床（鑄鉄製集合管〔ヒートメルサイレンス〕付モルタル埋め戻し）
PS060FL-0861：床（鑄鉄製集合管モルタル埋戻し〔ヒートメルサイレンス〕有り・無し）
PS060FL-0895：床（鑄鉄製集合管〔シンドカット〕有・無モルタル埋め戻し）
PS060FL-0942：床（鑄鉄製集合管・ショートベンド〔ヒートメルサイレンス・シンドカット〕有・無モルタル埋め戻し）
PS060FL-0946：床（鑄鉄製集合管・ショートベント〔積水化学製防振材〕付モルタル埋め戻し）
PS060FL-0953：床（首長脚部継手〔脚部継手用断熱シート（KDS）〕付モルタル埋め戻し）
PS060FL-0957：床（鑄鉄製集合管〔積水化学製防振材〕付モルタル埋め戻し）
PS060FL-0921：床（直貫通膨張材有）
PS060FL-1034：床（鑄鉄製集合管〔ヒートメルサイレンス・シンドカット〕有・モルタル埋め戻し）
PS060WL-0967：中空壁（膨張材有・無）
PS060WL-0974：壁（直貫通膨張材有・無 継手）
PS060WL-0989：壁（直貫通膨張材有・無 直管）

(一財) 日本消防設備安全センター評定

KK29-025：床（共住）（RC・ALC）
KK28-007：床（共住）（鑄鉄製集合管モルタル埋め戻し）
KK28-008：床（共住）（鑄鉄製集合管〔ヒートメルサイレンス〕巻きモルタル埋め戻し）
KK29-006：床（共住）（鑄鉄製集合管モルタル埋め戻し）
KK29-031：床（共住）（鑄鉄製集合管・ショートベンド〔ヒートメルサイレンス・シンドカット〕有・無モルタル埋め戻し）
KK30-001：床（共住）（鑄鉄製集合管・ショートベンド〔積水化学製防振材〕付モルタル埋め戻し）
KK30-002：床（共住）（鑄鉄製集合管〔積水化学製防振材〕付モルタル埋め戻し）
KK30-003：床（共住）（首長脚部継手〔脚部継手用断熱シート（KDS）〕付モルタル埋め戻し）
KK29-026：床（共住）（直貫通膨張材有）
KK30-006：中空壁（共住）（直貫通膨張材有・無）
KK30-011：壁（共住）（直貫通膨張材有・無）

						 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD.	設計 DESIGNED	製図 DRAWN	検図 CHECKED	承認 APPROVED	品名 NAME	耐火遮音カバー IRLP
							伊東 17.12.15	仲岡 23.09.01	古賀 23.09.01	堀口 23.09.01		IRLP
1	耐火遮音カバー	耐火遮音材	ブラック	—	軟質塩ビシート+フェルト吸音材			尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION	図番 DRAWING NO.	P-1712-IRLP002-2
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS							