



国土交通大臣認定番号：
PS060WL-0704：壁

（一財） 日本消防設備安全センター評定
KK26-008号：壁（共住）



A-A' SEC.

型 番	φA	φB	熱膨張性断熱シール材 IP-S セット数量（個）	
			IP-3S	IP-6S
IRM-75S	115	73	1	0
IRM-100S	147	98	0	1

⑤	酸洗い禁止タグ	—	白	1	—
④	ビス（蓋取付用）	SUS304	—	2	十字穴付きM3×5L
③	パッキン	SBR	—	1	—
②	蓋	SUS430	—	1	—
①	耐火キャップマンションタイプS	SUS430	—	1	クリヤー塗装
番号 NO.	部 品 名 PART'S NAME	材 質 MATERIALS	色 調 COLOR	数量 QUANTITY	備 考 REMARKS

 INABA DENKO 因幡電機産業株式会社 INABA DENKI SANGYO CO.,LTD. 生産統括部 MANUFACTURING DIVISION	設 計 DESIGNED	製 図 DRAWN	検 図 CHECKED	承 認 APPROVED	品 名 NAME	耐火キャップマンションタイプS IRM-75S,100S
	萩森	仲岡	古賀	徳永		
	02.00.00	19.11.05	19.11.05	19.11.05	図 番 DRAWING NO.	P-1409-IRM004-1
	尺度 SCALE	Free	第三角法 3RD ANGLE PROJECTION			