


http://www.INABA-DENKO.com/

INABA 2015A

#### ■仕様





#### セット明細

記号	部品名	数量
А	耐火テープ冷媒タイプ	1
В	取扱説明書	1
С	国土交通大臣認定品表示シール	1シート(6枚)

コードNo.	型番	標準価格	梱包
<b>©</b> 64121	IRTR-N	¥ 8,000	8


## ■適用範囲


国土交通大臣認定番号 : PS060FL-0189(床)、PS060WL-0190(壁·中空壁)


適用貫通区画		配管種類	1本当たりの最大サイズ	占積率
区画種類	厚さ	10111111111111111111111111111111111111	「本当たりの最入り1人	立 (1)
床 :ALC・コンクリート 壁 :ALC・コンクリート	100mm以上	金属管被覆金属管	被覆外径φ87mm (金属管φ44.45mm、被覆厚20mm)	φ151mm以下=44.5% φ175mm以下=40.3%
型 ・ALC・コングリート ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		ケーブル	導体総断面積14mm <sup>2</sup> 、外径φ13.5mm	


※被覆とはポリエチレンフォーム、ポリプロピレンフォーム、難燃ポリオレフィンフォーム、ポリスチレンフォーム、硬質ウレタンフォーム、フェノールフォーム、 合成ゴム系フォーム(ニトリルゴム、スチレンゴム、クロロプレンゴム、エチレンプロピレンゴムなど)、グラスウール、ロックウールを示します。

# ■ 施工図例









# お問い合わせは、

## http://www.INABA-DENKO.com/



**万幡電工事業部**〒108-0075 東京都接及新 4-18 リバーシュ島川(11年) **万幡電**桜産業株式会社

記載内容は2015年1月現在のものです。製品の仕様・価格などは予告なく変更される場合がありますのでご了承ください。

20150108