

■ 適用範囲概要 (詳細は認定書を確認してください)

(単位:mm)

構造		躯体厚さ	配管		埋め戻し材	開口径	認定番号	評価番号
			配管種	配管外径				
壁	中空壁	100以上	配水用ポリエチレン管	250以下	ロックウール※2	362以下	PS060WL-0937	—
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	シリコーン系 シーリング材	415以下	PS060WL-1266	—
	片壁	42以上	配水用ポリエチレン管	250以下	ロックウール※2	362以下	PS060WL-0976-1	—
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	シリコーン系 シーリング材	415以下	PS060WL-1269	—
	壁 (ALC・コンクリート)	100以上	配水用ポリエチレン管	125以下	モルタル	182以下	PS060WL-0822	KK27-020号
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	ロックウール	362以下	PS060WL-0937	—
床	床 (ALC・コンクリート)	100以上	被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下	モルタル	415以下	PS060WL-1268	—
			配水用ポリエチレン管	125以下	モルタル	182以下	PS060FL-0823	KK27-019号
			被覆材※1付 配水用ポリエチレン管	250以下		362以下		—
			配水用ポリエチレン管	250以下	モルタル	415以下	PS060FL-1267	—

※1.被覆材: グラスウール(密度:24kg/m³以上、厚さ:50mm以下)
※2.銅製スリーブ必要。銅製スリーブ:長さ100mm以上(壁厚以上)、厚さ0.25mm以上