

性 能 評 定 書

設備機器の種別	防火材等（共住区画貫通配管等）		
型 式 記 号	IRTW		
申 請 者	住 所	大阪府大阪市西区立売堀 4 - 1 1 - 1 4	
	名 称	因幡電機産業 株式会社	
	代表者氏名	代表取締役社長 喜多 肇一	
性能評定番号	KK19-020号		
性能評定年月日	平成19年（2007年）04月01日		
性能評定有効期限	令和10年（2028年）03月31日		
性能評定の内容	標記共住区画貫通配管等は、評定報告書記載の評定条件の範囲内で使用する場合において、「特定共同住宅等の住戸等の床又は壁並びに当該住戸等の床又は壁を貫通する配管等及びそれらの貫通部が一体として有すべき耐火性能を定める件」（平成17年消防庁告示第4号）に規定する耐火性能を有するものと認められる。 対象：床・壁		

本設備機器は、一般財団法人日本消防設備安全センターの定める消防防災用設備機器性能評定規程第5条の規定に基づき、厳正なる試験を行った結果、上記の性能を有するものと認めます。



一般財団法人 日本消防設備安全センター
理事長 西 藤 公 司



別 添

平成18年7月25日

評 定 報 告 書

消防防災用設備機器性能評定委員会

委員長 次郎丸 誠男

消防防災用設備機器の種別	防火材等（防火区画貫通配管等）
型 式 記 号	I R T W
申 請 者 名	因幡電機産業株式会社
	大阪府大阪市西区立売堀4-11-14

評定結果


標記防火区画貫通配管等は、別記評定条件の範囲内で使用する場合において、「令8区画及び共住区画の構造並びに当該区画を貫通する配管等の取扱いについて」（平成7年消防予第53号）記2(2)に定める基準を満たすものであり、「共同住宅等に係る消防設備等の技術上の基準の特例について」（平成7年消防予第220号）に規定する開口部がない耐火構造の壁と同等の性能を有するものと認められる。

I. 評定概要

1 構造及び材料

(1) 構造

熱膨張性耐火シートは、熱膨張性シートの表面にアルミニウム箔積層紙（アルミニウム箔にポリエチレン、上質紙、ポリエチレンを順次積層）を積層したものであり、その構造を図－1に示す。



図－1 熱膨張性耐火シートの構造

熱膨張性耐火シートの寸法は、次のとおりである。

厚さ : 0.66～0.76mm

幅 : 60～62mm

(2) 材料

ア 熱膨張性シート

(ア) 熱膨張性シートの組成（質量％）

(イ) 熱膨張性シートの寸法

厚さ : 0.5～0.6mm

幅 : 60～62mm

(ウ) 熱膨張性シートの物理的性質

項目	特性値	試験条件
膨張開始温度		
膨張倍率		
引張伸度		
引張弾性率		
90度剥離力 (対亜鉛鋼板)		

イ アルミニウム箔積層紙

(ア) アルミニウム箔積層紙の構成

ポリエチレン／上質紙／ポリエチレン／アルミニウム箔

(イ) アルミニウム箔積層紙の寸法

厚さ : 0.14～0.18mm

幅 : 60～62mm

2 配管の種類等


(1) 配管の種類、寸法及び本数は、次のとおりである。

		配 管 外 径	配 管 本 数
ポリエチレンさや管		42.0mm以下	1 本
挿 入 管	架橋ポリエチレン管	27.0mm以下	1 本
	架橋ポリエチレン管	17.0mm以下	2 本以下
	ポリブテン管	27.0mm以下	1 本
	金属強化ポリエチレン管	25.0mm以下	1 本

ポリエチレンさや管への挿入管には、導体断面積0.9mm²以下の電気配線を付随できる。

(2) ポリエチレンさや管への挿入管が1本の場合の寸法及び形状


ア ポリエチレンさや管の形状及び寸法



呼 び 径	外 径 (mm)	内 径 (mm)
18	23.0	17.0
22	27.5	22.1
25	30.5	24.5
28	34.0	26.7
30	36.5	29.0
36	42.0	36.0


イ 挿入管の材質、形状及び寸法

(ア) 架橋ポリエチレン管 (J I S K 6 7 6 9, 6 7 8 7)




呼 び 径	外径 (mm)	内径 (mm)
5	8.0	4.8
7	10.0	6.8
8	11.0	7.8
10	13.0	9.8
13	17.0	12.8
15	20.0	15.1
16	21.5	16.2
20	27.0	20.5

(イ) ポリブテン管 (J I S K 6 7 7 8, 6 7 9 2)



呼び径	外径 (mm)	内径 (mm)
8	11.0	7.6
10	13.0	9.8
13	17.0	12.8
16	22.0	16.8
20	27.0	21.2

(ウ) 金属強化ポリエチレン管



呼 び 径	外 径 (mm)	内 径 (mm)
10	14.0	10.1
13	16.0	12.1
16	20.0	15.55
20	25.0	19.6


層 構 成	材 質
外 層	ポリエチレン樹脂
接 着 層	ポリエチレン樹脂系接着剤
中 間 層	アルミニウム
接 着 層	ポリエチレン樹脂系接着剤
内 層	ポリエチレン樹脂

(エ) さや管と挿入管との組合わせ（呼び径）

さや管	架橋ポリエチレン管	ポリブテン管	金属強化ポリエチレン管
18	5, 7	—	—
22	8	8	—
25	10	10	10
28	13	13	13
30	15, 16	16	16
36	20	20	20


(3) ポリエチレンさや管への挿入管が2本の場合の寸法及び形状

ア ポリエチレンさや管の形状及び寸法



呼 び 径	外 径 (mm)	内 径 (mm)
18	23.0	17.0
22	27.5	22.1
25	30.5	24.5
28	34.0	26.7
30	36.5	29.0
36	42.0	36.0


イ ポリエチレン橢円さや管の形状及び寸法



楕円さや管	長辺部		短辺部	
	外 径 (mm)	内 径 (mm)	外 径 (mm)	内 径 (mm)
36.5×23	36.5	29.9	23.0	16.4
40×27	40.0	33.0	27.0	20.0

ウ 挿入管の材質、形状及び寸法

(ア) 架橋ポリエチレン管 (J I S K 6 7 6 9, 6 7 8 7)



呼び径	外径 (mm)	内径 (mm)
5	8.0	4.8
7	10.0	6.8
8	11.0	7.8
10	13.0	9.8
13	17.0	12.8

(イ) ラッピングの材質等

ポリエチレンさや管にラッピングテープをラッピングした架橋ポリエチレン管を挿入することができる。

材質	ラッピングテープ		粘着テープ
	P E Tフィルム／接着剤／アルミニウム箔		P E Tフィルム
厚さ	23 μ m	P E T : 12 ± 1.2 μ m 接着層 : 1 ± 0.1 μ m アルミニウム箔 : 10 ± 1.0 μ m	25 ± 2.5 μ m


(ウ) ポリエチレンさや管と挿入管の組合わせ (呼び径)

さや管	架橋ポリエチレン管 2 本 + 電気配線
18	5
22	7
25	8
30	10
36	13

(エ) ポリエチレン楕円さや管と挿入管の組合わせ（呼び径）

楕円さや管	架橋ポリエチレン管 2 本 + 電気配線
36.5×23	5, 7
40×27	8, 10

(4) ポリエチレン（楕円）さや管に挿入する管に付随する電気配線の種類



仕様	線心数	3心以下（電気配線外径6mm以下、かつ、導体総断面積0.9mm ² 以下）
	使用電圧	200V以下
	使用電流	20A以下
	種類	JIS C 3401に規定する制御用ケーブルと当該ケーブルのシースがないもの
用途	空調・給湯機器の制御	

3 施工仕様


鉄筋コンクリート、鉄骨鉄筋コンクリート又は軽量気泡コンクリートからなる壁に次のとおりの施工を行う。

(1) 施工手順

ア コンクリート打設前に熱膨張性耐火シートを巻き付ける場合

ア) さや管の固定

コンクリート打設時のさや管の位置ずれ防止のため、鉄筋等に確実に固定する。この時、さや管から床下面のコンクリートのかぶり厚さが30mm以上となるようにする。




イ) 熱膨張性耐火シート巻き付け位置の設定

床仕上げ面から上側50mm以下の管の位置に墨だしをする。

ロ) 熱膨張性シートの巻き付け

熱膨張性耐火シートが上記墨だしした位置を端部とし、残りが床スラブ内に配置されるように巻き付ける。熱膨張性耐火シートはあらかじめ所定の長さに裁断したもの、あるいは、そのまま巻き付ける。

また、熱膨張性耐火シートの巻き付け開始端と終端とに隙間がないように巻き付ける（熱膨張性耐火シートが重なっても良い）。



エ) コンクリートの打設

さや管及び熱膨張性耐火シートの位置ずれが起きないようにコンクリートの打設を行う。

イ コンクリート打設後に熱膨張性耐火シートを巻き付ける場合

ア) さや管の固定

コンクリート打設時のさや管の位置ずれ防止のため、鉄筋等に確実に固定する。

イ) コンクリートの打設

熱膨張性耐火シートが10mm以上埋設される位置にさや管に巻き付けることができるよう、予めボイドをさや管の周囲に巻き付けておき、さや管の位置ずれが起きないようにコンクリートの打設を行う。このとき、さや管が位置する部分は、穴の直径が82mm以下になるようにする。


ウ) 熱膨張性耐火シート巻き付け位置の設定

床仕上げ面から上側50mm以下の管の位置に墨だしをする。

エ) 熱膨張性シートの巻き付け


熱膨張性耐火シートが上記墨だした位置を端部とし、残りが床スラブ内に配置されるように巻き付ける。熱膨張性耐火シートはあらかじめ所定の長さに裁断したもの、あるいは、そのまま巻き付ける。

また、熱膨張性耐火シートの巻き付け開始端と終端とに隙間がないように巻き付ける（熱膨張性耐火シートが重なっても良い）。




カ) 開口部の埋め戻し

開口部が床仕上げ面と面一になるようにモルタル（セメント：砂＝1：3）で埋め戻す。



(3) 施工図例

<斜視図>



4 試験結果の概要

本工法の耐火性能については次のとおりである。

試験項目	試験内容	試験結果
区画貫通部の耐火性能 (壁)	熱膨張性耐火シートの一部を非加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 架橋ポリエチレン管 外径：17.0mm 2本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	1時間耐火良
	熱膨張性耐火シートの一部を加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 架橋ポリエチレン管 外径：17.0mm 2本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	
	床スラブ内に配管し、熱膨張性耐火シートを床スラブに一部埋込み、床スラブの下側より加熱 1 床厚 100mm 2 床材質 コンクリート 3 床の被り厚 30mm 4 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 架橋ポリエチレン管 外径：17.0mm 2本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	

試験項目	試験内容	試験結果
区画貫通部の耐火性能 (壁)	熱膨張性耐火シートの一部を非加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 架橋ポリエチレン管 外径：27.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	1時間耐火良
	熱膨張性耐火シートの一部を加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 架橋ポリエチレン管 外径：27.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	
	床スラブ内に配管し、熱膨張性耐火シートを床スラブに一部埋込み、床スラブの下側より加熱 1 床厚 100mm 2 床材質 コンクリート 3 床の被り厚 30mm 4 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 架橋ポリエチレン管 外径：27.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	

試験項目	試験内容	試験結果
区画貫通部の耐火性能 (壁)	熱膨張性耐火シートの一部を非加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 金属強化ポリエチレン管 外径：25.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	1時間耐火良
	熱膨張性耐火シートの一部を加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 金属強化ポリエチレン管 外径：25.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	
	床スラブ内に配管し、熱膨張性耐火シートを床スラブに一部埋込み、床スラブの下側より加熱 1 床厚 100mm 2 床材質 コンクリート 3 床の被り厚 30mm 4 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 金属強化ポリエチレン管 外径：25.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	

試験項目	試験内容	試験結果
区画貫通部の耐火性能 (壁)	熱膨張性耐火シートの一部を非加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 ポリブテン管 外径：27.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	1時間耐火良
	熱膨張性耐火シートの一部を加熱側の床スラブ材に埋込み 1 壁厚 75mm 2 壁材質 軽量気泡コンクリート 3 床厚 100mm 4 床材質 コンクリート 5 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 ポリブテン管 外径：27.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	
	床スラブ内に配管し、熱膨張性耐火シートを床スラブに一部埋込み、床スラブの下側より加熱 1 床厚 100mm 2 床材質 コンクリート 3 床の被り厚 30mm 4 貫通部材 ポリエチレンさや管 外径：42.0mm 1本 挿入管 ポリブテン管 外径：27.0mm 1本 ケーブル 外径：6.0mm 0.3mm²×3C 1本	


II. 評定条件

1 施工上の条件

- (1) 共住区画を構成する壁を床スラブ内を介して給水管、給湯管、空調用冷温水管及び電気配線が貫通する部位に適用すること。
- (2) 壁から配管までの距離は、50mm以上であること。
- (3) 貫通部の穴の形状及び大きさは、直径が42mm以下の円形であること。
- (4) 配管を貫通するために区画に設ける穴相互の離隔距離は、200mm以上であること。
ただし、住戸等と共用部分との間の耐火構造の壁にあつては、適用しない。
- (5) 貫通する配管は、導体断面積 0.9mm^2 以下のケーブルを付随した外径42.0mm以下のポリエチレンさや管であること。
- (6) ポリエチレンさや管に挿入する管は、外径27.0mm以下の架橋ポリエチレン管1本、外径17.0mm以下の架橋ポリエチレン管2本以下、外径27.0mm以下のポリブテン管1本又は外径25.0mm以下の金属強化ポリエチレン管1本であること。
- (7) 熱膨張性耐火シート巻き付け開始端と終端とに隙間がないように巻き付けること。
- (8) 熱膨張性耐火シートは、厚さ75mm以上の壁に適用すること。
- (9) 床の被り厚さは、30mm以上であること。
- (10) 貫通部は、施工仕様に基づく詳細な施工方法に関するマニュアルにより施工すること。

2 品質管理上の条件

熱膨張性耐火シートを で 加熱したときの膨張倍率が 以上であることを製造ロットごとに確認すること。



軽 補 正 届

平成25年10月25日

一般財団法人日本消防設備安全センター

理事長 襲田 正徳 殿

1313396

申請者

住 所

〒550-0012

大阪市西区立売堀4丁目1-14

法人の名称

因幡電機産業株式会社

代表者氏名

代表取締役社長

守谷 承弘

電話番号

06-4391-1781



当社は、下記について軽補正を受けたいので、書類を添えて申請します。


記



設備機器の種別	防火材等（防火区画貫通配管等）		
型式記号	IRTW		
評定番号	KK19-020号		
軽補正箇所	明 細		理 由
	旧	新	
アルミニウム箔積層紙の厚さ	0.14～0.18mm	0.125～0.155mm	1) 現在使用している上質紙に関し、メーカーからの仕入れが困難になるため 2) 圧縮加工のため個々の構成材厚さの合計よりも総厚さが薄くなるため ※熱膨張性耐火シートの厚さは変更なし

別添

【軽補正前】



熱膨張性耐火シート

厚さ : 0.66~0.76mm

幅 : 60~62mm

熱膨張性シート

厚さ : 0.5~0.6mm


幅 : 60~62mm

アルミニウム箔積層紙

厚さ : 0.14~0.18mm

幅 : 60~62mm

【軽補正後】



熱膨張性耐火シート

厚さ : 0.66~0.76mm

幅 : 60~62mm

熱膨張性シート

厚さ : 0.5~0.6mm

幅 : 60~62mm

アルミニウム箔積層紙

厚さ : 0.125~0.155mm

幅 : 60~62mm




別 記

I. 評価概要

1 構造及び材料

(1) 構造

熱膨張性耐火シートは、熱膨張性シートの表面にアルミニウム箔積層紙（アルミニウム箔にポリエチレン、上質紙、ポリエチレンを順次積層）を積層したものであり、その構造を図－1に示す。



図－1 熱膨張性耐火シートの構造

熱膨張性耐火シートの寸法は、次のとおりである。

厚さ : 0.66～0.76mm

幅 : 60～62mm

(2) 材料

ア 熱膨張性シート

(ア) 熱膨張性シートの組成（質量％）



(イ) 熱膨張性シートの寸法

厚さ : 0.5～0.6mm

幅 : 60～62mm

(ウ) 熱膨張性シートの物理的性質

項目	特性値	試験条件
膨張開始温度		
膨張倍率		
引張伸度		
引張弾性率		
90度剥離力 (対亜鉛鋼板)		

イ アルミニウム箔積層紙

(ア) アルミニウム箔積層紙の構成

ポリエチレン／上質紙／ポリエチレン／アルミニウム箔

(イ) アルミニウム箔積層紙の寸法

厚さ : 0.125～0.155mm

幅 : 60～62mm

2 配管の種類等


(1) 配管の種類、寸法及び本数は、次のとおりである。

		配管外径	配管本数
ポリエチレンさや管		42.0mm以下	1本
挿入管	架橋ポリエチレン管	27.0mm以下	1本
	架橋ポリエチレン管	17.0mm以下	2本以下
	ポリブテン管	27.0mm以下	1本
	金属強化ポリエチレン管	25.0mm以下	1本

ポリエチレンさや管への挿入管には、導体断面積0.9mm²以下の電気配線を付随できる。

(2) ポリエチレンさや管への挿入管が1本の場合の寸法及び形状

ア ポリエチレンさや管の形状及び寸法



呼び径	外径 (mm)	内径 (mm)
18	23.0	17.0
22	27.5	22.1
25	30.5	24.5
28	34.0	26.7
30	36.5	29.0
36	42.0	36.0



イ 挿入管の材質、形状及び寸法

(ア) 架橋ポリエチレン管 (JIS K 6769, 6787)

